

# UHELD MED F-GAS, HVAD GØR DU?

**kosangas**



## BRAND – RING 1-1-2

### INSTALLATION

#### 1. Alarmer brandvæsen – ring 1-1-2

#### 2. Luk ventiler

Luk afspærringsventiler på gasrør før og efter den antændte utæthed og lad flammerne dø ud. Forsøg IKKE at slukke med vand, medmindre der er risiko for antændelse af andre brandbare materialer.

### GASTANK/GASFLASKER

#### 1. Alarmer brandvæsen – ring 1-1-2

#### 2. Luk for hovedafbryder

Afbryd strømmen til eventuel gasfordamper eller pumpe.

#### 3. Luk ventiler

Forsøg IKKE at slukke en gasbrand, der stammer fra en utæthed ved anlægget. Luk i stedet for tankens/flaskens ventil(er), og lad flammerne dø ud af sig selv. Det kan tage nogen tid.

#### 4. Køl tank/flaske

Hvis det er muligt, så fjern flasker og nedkøl dem med vand. Ellers oversprøjt tank/flasker med vand for at holde den/dem beskyttet mod strålevarmen fra flammerne.



## UTÆTHED – STOP BRUG AF ÅBEN ILD

### INSTALLATION

#### 1. Stop brug af åben ild

Afbryd alle brændere, stop motorer og diverse eludstyr. Rygning forbudt

#### 2. Evakuer

Evakuer alle i lokalet.

#### 3. Luk ventiler

Luk nærmeste afspærringsventil på gasledningen før utætheden, hvis muligt. Ellers lukkes hovedafspærringsventilen ved gasstikkets indføring i bygningen.

#### 4. Luft ud

Åbn vinduer og døre til det fri. Vær opmærksom på evt. kældre og kloakker, da F-gas breder sig langs gulvet.

### GASTANK/GASFLASKER

#### 1. Stop brug af åben ild

Afbryd alle brændere, stop motorer og diverse eludstyr. Rygning forbudt

#### 2. Evakuer

Evakuer alle i vindretningen inden for ca. 100 m. Gå aldrig ind i en gassky.

#### 3. Luk ventiler

Hvis utætheden er på rørinstallationen efter tank/flaske, lukkes ventilen på tank/flaske. Gå til ventilen fra vindsiden.

#### 4. Alarmer brandvæsen – ring 1-1-2

Hvis det ikke lykkes at stoppe udstrømningen af gas, alarmeres brandvæsenet – fortæl om gasskyens retning.

## LÆS HER, INDEN UHELDET SKER!

Med gasinstallationer gælder det som for så mange andre områder i vores hverdag, at det er bedre at forebygge end at helbrede.

Indgå derfor en aftale med Kosan Gas om et sikkerhedseftersyn af gasanlægget mindst én gang om året. Der bør endvidere udarbejdes en evakueringsplan og udpeges en person med ansvaret for evt. evakuering.

Af hensyn til sikkerheden er gassen tilsat et stærkt lugtende røbestof, som afslører eventuelle utætheder i installationen.

Ifølge lovgivningen er det ejeren/brugeren af anlægget, som er ansvarlig for anlæggets tilstand og vedligeholdelse. Kontakt Kosan Gas, hvis du har spørgsmål.

## INFORMATION

### Underret altid Kosan Gas ved uheld

T: 8948 7700\* er døgnåben. Anlægget må ikke tages i brug, før det igen er godkendt af Kosan Gas.

\* Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00

Fredag: 8.00 - 15.30

I det øvrige tidsrum vil telefonsvareren henvise til døgnvagttelefon.

## TELEFONTAVLE

Kosan Gas	<b>8948 7700</b>
Brandvæsen	
Politi	
Kontaktperson hos Kosan Gas	